



LICITACION PRIVADA DE PRECIOS N° 02/2018

CONSTRUCCIÓN DE BLOQUE POLIDEPORTIVO MENORES - APF

Asunción, 07 de mayo de 2018

ADENDA N° 01

CONSULTAS - POLIDEPORTIVO MENORES

1. Durante la visita al terreno nos fijamos en que existen dos postes en el sector designado al futuro polideportivo. ¿Se debe considerar su remoción?

Respuesta: los postes deberán ser removidos, siempre y cuando no afecten a las instalaciones existentes.

2. ¿Se deben considerar extractores eólicos para el techo metálico? ¿De qué características?

Respuesta: 6 extractores eólicos. Características: Turbina: 112 cm o 44 ", Ducto: 61 cm o 24", Altura: 85 cm, Caudal aprox: 4000 m³/h.

3. El detalle de piso indicado en el plano (contra piso de hormigón de cascotes + carpetas) no coincide con la descripción de la planilla (Hormigón de 15 cm con armadura). ¿Cuál corresponde?

Respuesta: se respeta la planilla de cómputo métrico.



4. ¿Cuál es la terminación prevista para los pilares y vigas de H⁰A⁰ de la estructura? ¿Vistos o revocados o pintados?

Respuesta: Se indica en planilla, enduido cementicio y sellador acrílico.

5. No encontramos el esquema unifilar del tablero general ni su ubicación en planta. ¿Se debe considerar que la conexión proviene de un tablero existente y que el TSGYM sea el principal de este bloque?

Respuesta: El TSGYM es el tablero principal de este bloque (polideportivo menores), la alimentación proviene de un tablero existente.

6. ¿Se podrán utilizar ladrillos huecos para las paredes de 0,20 m que van revocadas en ambas caras? Constituyen una aislación térmica importante.

Respuesta: se pueden usar ladrillos huecos, siempre y cuando sean muros donde no van instalaciones sanitarias de ningún tipo

7. ¿Se podrán presentar soluciones técnicas y constructivas alternativas en el presupuesto, que mejoren la eficiencia del proyecto?

Respuesta: Si se puede

8. Se adjuntan:

- La planta de ubicación
- Planta + Planilla de Instalación Pluvial
- Estudio de suelo realizado
- Detalle de baños



- Detalle de aberturas
- detalle del muro de 20 cm visto a una cara
- Planos en CAD
- Planillas en EXCEL

Comité de Infraestructura
Asociación Paraguaya de Fútbol