

ESQUEMAS UNIFILARES



CTO. N°:	1	2	3	t1	t2	pc1	te1	te2	te3	te4	te5	te6	te7	te8	te9	te10	te11	te12	IE	aa1	aa2	aa3	m1	ex	RVA	RVA
POT. (W):	1.800	2.000	2.000	700	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	2.110	2.110	1.407	5.000	750	1.000	1.000
UTILIZACION:	Luces	Luces	Luces	Tomas Comunes	Tomas Comunes	Tomas PC	Tomas Especial	Tomas Especial	Tomas Especial	Tomas Especial	Tomas Especial	Tomas Especial	Tomas Especial	Tomas Especial	Tomas Especial	Tomas Especial	Tomas Especial	Tomas Especial	Luces de Emergencia	Aire Acond.	Aire Acond.	Aire Acond.	Camara	Extractor	Reserva Equipada	Reserva Equipada

CUADRO DE CARGAS

TS-CO (BLOQUE COCINA)

Descripción	#	Luces	Tomas	Toma Especial	Termo Calefon	Aire Acond.	Otros	Unitario	Potencia	R	S	T	RST
Luces	1	18						100	1.800	1.800			
Luces	2	7						100	700		700		
Luces	3	12						100	1.200			1.200	
Tomas	t1		7					100	700	700			
Tomas	t2		5					100	500		500		
Tomas Especial	pc1			3				250	750			750	
Tomas Especial	te1			1				1.000	1.000	1.000			
Tomas Especial	te2			1				1.000	1.000		1.000		
Tomas Especial	te3			1				1.000	1.000			1.000	
Tomas Especial	te4			1				1.000	1.000	1.000			
Tomas Especial	te5			1				1.000	1.000		1.000		
Tomas Trifasico	te6			1				18.000	18.000				18.000
Tomas Especial	te7			1				5.000	5.000			5.000	
Tomas Especial	te8			1				1.000	1.000	1.000			
Tomas Especial	te9			1				1.000	1.000		1.000		
Tomas Especial	te10			1				1.000	1.000			1.000	
Tomas Especial	te11			1				1.000	1.000	1.000			
Tomas Especial	te12			1				1.000	1.000		1.000		
Luces de Emerg.PB	IE						1	500	500			500	
Aire Acond	aa1					1		2.110	2.110	2.110			
Aire Acond	aa2					1		2.110	2.110		2.110		
Aire Acond	aa3					1		1.407	1.407			1.407	
Camara	m1						1	5.000	5.000				5.000
Extractor	ex						1	750	750	750			
Reserva	RVA						1	1.000	1.000		1.000		
Reserva	RVA						1	1.000	1.000			1.000	
		37	12	15	0	3	5						

DISTRIBUCION DE CARGA POR FASE 9.360 8.310 11.857 23.000

POTENCIA INSTALADA	52.527
FACTOR DE SIMULTANEIDAD DE CARGA	1,00
POTENCIA DECLARADA	52.527
CORRIENTE NOMINAL (Amperes)	100
CORTE GENERAL	3X125A

- PANEL LED CUADRANGULAR 60X60cm 47W
- APLIQUE COLOR NEGRO BIDIRECCIONAL DIFUSOR CON LAMPARA HALOGENA
- LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR TIPO LED 12 W
- PANEL LED CUADRANGULAR 30X30cm 18W
- LLAVE DE 1 PUNTO
- LLAVE DE 2 PUNTOS
- LLAVE DE COMBINACIÓN ESCALERA
- TOMA CORRIENTE BAJA ALTURA (h:0,4m)
- TOMA CORRIENTE BAJA ALTURA c/ TIERRA (h:0,4m)
- TOMA CORRIENTE MEDIA ALTURA (h:1,2m)
- TOMA CORRIENTE MEDIA ALTURA c/ TIERRA (h:1,2m)
- TOMA CORRIENTE TRIAFASICO MEDIA ALTURA c/ TIERRA (h:1,2m)
- PUESTO DE TRABAJO: 2 TOMAS PC + 2 TOMAS COMUNES + 1 TOMA TELEFONICO + 1 TOMA DE DATOS
- ALIMENTACION A TERMOCALEFON
- ALIMENTACION A EXTRACTOR
- TOMA DE TV
- TOMA DE TELEFONO
- ALIMENTACION A AIRE ACONDICIONADO
- CAJA DE SEÑALES
- TABLERO ELECTRICO



APF | ASOCIACIÓN PARAGUAYA DE FÚTBOL

ALBIROGA
PLANTAS_ARQUITECTÓNICAS
EDIFICIO_COCINA

D08

1/100 ABRIL-2018

NOTA: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EXPRESADAS EN METROS Y DEBERAN SER RECTIFICADAS EN OBRA